

報道機関各位

赤穂市民病院総務課

タイトル 赤穂市民病院において発生した煙感知器発報事案について

下記のとおり報告いたしますのでよろしくお願いいたします。

行事・事業名	赤穂市民病院において発生した煙感知器発報事案について
日時	令和5年2月17日（金）午前7時4分頃
場所・住所	赤穂市民病院3階機械室 赤穂市中広1090番地
趣旨・目的（PRしたいこと）	<p>（概要）</p> <p>1 感知器発報原因 3階機械室において、同階の手術室ホール系統用空調機給気装置が損傷し、摩擦によりファンベルトから煙が発生し、ベルトが断裂。手術室ホール内の煙感知器が作動したもの。 なお、消防車が出動しましたが、火災は発生しておりません。</p> <p>2 負傷者等 煙等による患者様や職員の体調への影響はありません。</p> <p>3 診療体制等 外来・入院ともに診療体制への影響はありません。</p> <p>4 今後の対応 損傷箇所については早急に修繕を行い、その他全ての同型の空調設備についても万全を期して早急に点検を実施します。</p>
問い合わせ先	部課係名：赤穂市民病院総務課 担当者名：平松、定森 電話：0791-43-3222 内線（2722） F A X：0791-43-0351

○添付資料（有・無） ○ホームページへの掲載（有・無） ○議会報告（有・無）