

報道機関各位


下水道課工務係

タイトル 下水道管路施設の緊急点検について

下記のとおり報告いたしますのでよろしくお願いいたします。

行事・事業名	下水道管路施設の緊急点検について
日時	令和7年2月4日（火）から令和7年2月20日（木）
場所・住所	赤穂市内
趣旨・目的（PRしたいこと）	<p>令和7年1月28日に埼玉県八潮市において、下水道管の破損に起因すると考えられる道路陥没事故が起こり、これを受けて国土交通省から全国の下水道管理者に対して、下水道管路の緊急点検の要請がありました。</p> <p>本市においては、国土交通省が要請する緊急点検の対象施設はありませんが、あくまでも市独自による緊急点検を下記のとおり実施しました。</p>
実施日	巡視：令和7年2月4日（火）から令和7年2月7日（金） 点検：令和7年2月13日（木）から令和7年2月20日（木）
点検内容	巡視：管径0.5m以上の鉄筋コンクリート管上の路面状況を目視による確認 点検：マンホール内の流下状況、管路内の状況や土砂等の堆積物の確認 ※点検は管径1.0m以上の鉄筋コンクリート管（延長3.0km）を対象
	<p>・点検の結果、土砂の堆積や管路の破損などの異状は確認されませんでした。</p>
問い合わせ先	部課係名：上下水道部下水道課工務係 担当者名：山家・久保 電話：45-2263 内線（ ー ） FAX：45-2910

・点検実施位置図



・点検状況

