

水質結果報告（令和3年12月15日採水）

高野地区最終処分場（クリーン赤穂）

測定地点		浸透水	地下水 (上流)	地下水 (下流)
測定項目	単位			
アルキル水銀(R-Hg)	mg/L	不検出	不検出	不検出
総水銀(T-Hg)	mg/L	0.00005未満	0.00005未満	0.00005未満
カドミウム(Cd)	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
鉛(Pb)	mg/L	0.001未満	0.005	0.001未満
六価クロム(Cr ⁶⁺)	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満
砒素(As)	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満
全シアン(T-CN)	mg/L	不検出	不検出	不検出
PCB	mg/L	不検出	不検出	不検出
トリクロロエチレン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
ジクロロメタン	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満
四塩化炭素	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
1,2-ジクロロエタン	mg/L	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	0.01未満	0.01未満	0.01未満
1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.004未満	0.004未満	0.004未満
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
チウラム	mg/L	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満
シマジン	mg/L	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満
チオバルカルブ	mg/L	0.002未満	0.002未満	0.002未満
ベンゼン	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満
セレン(Se)	mg/L	0.001未満	0.001未満	0.001未満
1,4-ジオキサン	mg/L	0.005未満	0.005未満	0.005未満
クロロエチレン（塩化ビニルモノマー）	mg/L	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満
水素イオン濃度（pH）	mg/L	8.1	6.2	6.9
化学的酸素要求量（COD）	mg/L	3.5	2.1	2.3
生物化学的酸素要求量（BOD）	mg/L	1.2	1.6	1.5